

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю,**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и  
Спасского муниципального района,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33 email: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 109/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Администрация городского округа Спасск-Дальний;*

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка детский сад № 18 "Родничок" городского округа Спасск-Дальний (МБДОУ ЦРР Детский сад № 18 "Родничок")*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского*

(наименование органа ГПН)

*муниципального района по пожарному надзору № 109 от «01» декабря 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 часов 00 мин «04» декабря 2017 г. по 14 часов 00 минут «04» декабря 2017 г.; с 11 часов 00 мин «07» декабря 2017 г. по 12 часов 00 минут «07» декабря 2017 г. проведена проверка государственным инспектором городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Болдаревым Дмитрием Викторовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

*МБДОУ ЦРР Детский сад № 18 "Родничок" по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний ул. Парфёнова, 18*

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующая МБДОУ ЦРР Детский сад № 18 «Родничок» Боровая Ирина Юрьевна; представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний по доверенности от 10.08.2017 г. Колодкина Наталья Викторовна*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненне)
1	2	3	4	5
1.	не произведена модернизация установок АПС и СОУЭ в соответствии с действующей нормативной документацией: электросети выполнены кабелем, не обеспечивающим функционирование систем АПС и СОУЭ в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания	ч.2 ст.82 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.(№123-ФЗ"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности") п.13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации. (СП 5.13130.2009)	до 06.11.2018 г.	
2.	приемно-контрольные приборы автоматической	ч.10 ст.83 Требования к проектированию автоматических установок пожаротушения и	до 06.11.2018	

	<p>пожарной сигнализации не установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала или в помещениях защищенных от несанкционированного доступа</p>	<p>автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безопасности. (N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")</p> <p>п. 13.14.5 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещения, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа (СП 5.13130.2009)</p>	<p>г.</p>
<p>3.</p>	<p>выходы из поэтажных коридоров в лестничные клетки не обеспечены дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах</p>	<p>п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). (ППР в РФ)</p> <p>п. 6.18* Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. (СНиП 21-01-97*)</p>	<p>до 06.11.2018 г.</p>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и**

**Спасского муниципального района по пожарному надзору Болдарев Д.В.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"07" декабря 2017 года



(подпись)  
М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)  
"07" декабря 2017 года

**заведующая МБДОУ ЦРР Детский сад № 18 «Родничок» Боровая Ирина Юрьевна**  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)  
"07" декабря 2017 года

**представитель Администрации городского округа Спасск-Дальний**  
**по доверенности от 10.08.2017 г. Колодкина Наталья Викторовна**  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору